

telemach

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS

Stegne 7
1000 Ljubljana

info.box@akos-rs.si

Ljubljana, 20.2.2023

Zadeva: **Pripombe družbe Telemach Slovenija d.o.o. k predlog novega Splošnega akta o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk**

Zveza: Objava na spletni strani AKOS z dne 16.1.2023¹ in 30.1.2023². Sklicna številka: **0073-35/2022**

Spoštovani,

v družbi Telemach Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju Telemach Slovenija) smo preučili predlog novega Splošnega akta o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk (v nadaljevanju: Splošni akt), ki ga je naslovni organ (AKOS) objavil 16.1.2023.

Splošni akt v prvi točki 3. člena določa, da mora imeti stavbna fizična infrastruktura v večstanovanjskih in nestanovanjskih stavbah upravljalca.

Opozarjamo na problem določitve upravljalca pri novogradnjah. Iz prakse izhaja, da investitor, ki zgradi stavbno fizično infrastrukturo le to da v upravljanje etažnim lastnikom ali po dogovoru kar hišniku večstanovanjske stavbe. Težava se pojavi, ko se pojavijo poškodbe na stavbni fizični infrastrukturi in jo je potrebno zamenjati. Namreč pojavijo se zamude pri odpravi nedelovanja storitve, saj operater, ki zagotavlja storitve ni upravljalec stavbne fizične infrastrukture in ne more takoj pristopiti k odpravi težave.

Predlagamo, da se prva točka 3. člena Splošnega akta dopolni:

1. imeti mora upravljalca, **ki je operater elektronskih komunikacijskih storitev**

Nadalje druga točka 3. člena Splošnega akta določa, da

2. od razdelilne točke do vsake omrežne priključne točke mora biti zgrajena stavbna fizična infrastruktura, ki omogoča namestitve pasivne komunikacijske infrastrukture brez gradbenih posegov vsaj dvema operaterjema,

Zgornja obveznost je izvedljiva le v primeru, ko je stavbna fizična infrastruktura zaključena v skupni omarici v večstanovanjskem objektu. V kolikor ima operater stavbno fizično infrastrukturo zaključeno v spojki, ki je v jašku druga točka 3. člena ni izvedljiva.

¹ <https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/agencija-objavlja-predlog-splosnega-akta-o-minimalnih-zahtevah-pri-nacrtovanju-in-gradnji-stavbne-fizicne-in-pasivne-komunikacijske-infrastrukture-ter-razdelilnih-tock>

² <https://www.akos-rs.si/javna-posvetovanja-in-razpisi/novica/agencija-podaljsuje-javno-obravnavo-predloga-splosnega-akta-o-minimalnih-zahtevah-pri-nacrtovanju-in-gradnji-stavbne-fizicne-in-pasivne-komunikacijske-infrastrukture-ter-razdelilnih-tock>

telemach

Predlagamo, da se druga točka 3. člena Splošnega akta dopolni:

2. od razdelilne točke, ki se nahaja v skupni omarici, do vsake omrežne priključne točke mora biti zgrajena stavbna fizična infrastruktura, ki omogoča namestitvev pasivne komunikacijske infrastrukture brez gradbenih posegov vsaj dvema operaterjema,

Za morebitna dodatna pojasnila smo na voljo.

S spoštovanjem.

Martina Denovnik
Vodja službe za regulativo
Telemach Slovenija d.o.o.



Telemach Slovenija d.o.o. 1